



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODLOGA	POW. m2
01	KLATKA SCHODOWA	PL.GRESOWE	13,0
02	POM. PORZĄDKOWE	PL.GRESOWE	3,5
03	KOMUNIKACJA	PL.GRESOWE	57,8
04	WYMIENNIKOWNIA	PL.GRESOWE	53,6
05	MAGAZYN GOSPODARCZY	PL.GRESOWE	53,6
06	MAGAZYN	PL.GRESOWE	32,4
07	MAGAZYN	PL.GRESOWE	22,2
08	ARCHIWUM	PL.GRESOWE	57,8
09	ROZDZ.ELEKTR.	PL.GRESOWE	12,9
010	SZATNIA	PL.GRESOWE	22,0
011	KOMUNIKACJA	PL.GRESOWE	22,1
012	SANITARIAT	PL.GRESOWE	6,8
013	MASZYNOWNIA DZWIU	PL.GRESOWE	12,0
014	HALL WEJŚCIOWY	PL.GRESOWE	49,6
015	DZWIĘG OSOBOWY	PL.GRESOWE	4,3
016	WATROZAP	PL.GRESOWE	5,2
017	SCHOBY WACHLARZOWE	PL.GRES.ANTYP	5,0
018	GARAŻE	POS.OPTIROC(durolit)	234,1
019	WYJNIA SAMOCHODOWA	POS.OPTIROC(durorop)	58,5
020	SMIENNIK WBIUDOWANY	PL.GRESOWE	14,5
	RAZEM		740,9

LEGENDA

	LD - Przewód linii dozоровей ҮHTKШeKw 1x2x0,8.
	LD - Przewód linii Elementów Kontrolno - Sterujących HTKШHekw 1x2x1,0 o PH90
	LS - Przewód linii sygnalowej HTKШHekw 1x2x1,0 o PH90
	Przewód HDGosekв FE180 PH90
	Centralna sygnalizacji pożarowej POLON 4900
	Numer linii / Numer elementu
	Opływczа czujka dymu DOR-4046 w gnieździe G-40
	Linowa czujka dymu DOP-6001 wraz z reflektorem
	Linowa czujka ciepła FCS-LWM-1
	Uniwersalna czujka ciepła TUN 4046 w gnieździe G-40
	Niebieski kabel detektora LHD4-BLUE
	Zasysająca czujka dymu FCS-320-TP1
	Sygnalizator akustyczny SA-KSN wraz z puszką PIP 3AN
	Sygnalizator akustyczno-opływczы zewnętrzny SAOZ. Pk wraz z puszką PIP 3 AN
	Element widlowejśiowy kontroli EWK-4001
	Element kontrolno-sterujący EKS-4001
	Wykaznik zadziałania WZ-31
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
	Rezystor końcowy

NAZWA PROJEKTU	PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
OBIEKT	BUDYNEK DYDAKTYCZNY SGSP W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI	UL. SŁOWACKIEGO 52/54 01-976 WARSZAWA
INWESTOR	SZKOŁA GŁÓWNA SZOŁBY POŻARNICZEJ
WYKONAWCA	J&M Fire Group Sp. z o.o.
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PŁANNIC
ZAPROJEKTOWAŁ	Mateusz Zimny PCCPMS
SPRAWDZIŁ	Jacek Winiarek PCCPMS
OCENA	DATA SKALA NR RYS. 27.11.2017 1:150 1