



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :
I PIĘTRO:

NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	POBUDCA	Pow. m2
101	SCHOPI T MACHARZONE	PL.GRESOWE	10,0
102	HALL	PL.GRESOWE	88,0
103	DZWIg OSOBOWY	PL.GRESOWE	4,3
104	HALL	PL.GRESOWE	50,3
105	WC-KOBIET	PL.CERAMICZNE	4,1
106	WC-MEZCZYZN	PL.CERAMICZNE	16,3
107	KOJNOWNIKALIA	PL.GRESOWE	67,3
108	POL.DOSP.OJARCZE	PCV	24,0
109	WC-HERSOBIELU	PL.CERAMICZNE	2,9
110	POL.PORZADKOWE	PL.CERAMICZNE	3,9
111	POK.BIUROWY 2 OSOB.	PCV	15,5
112	SCHOPI	PL.GRESOWE	5,0
113	SALA SEMINARIJNA 3E-OS.	PCV	79,6
114	WC-N.SPRAWN.	PL.CERAMICZNE	4,7
115	WC-MEZCZYZN	PL.CERAMICZNE	21,5
116	DOZEMNIAT (C-OSOB.)	WPC.DYWANOWA	19,9
117	STOBIETASAL	WPC.DYWANOWA	14,6
118	GZBIENIE	WPC.DYWANOWA	32,8
119	KOJNOWNIKALIA	PL.GRESOWE	66,1
120	SALA WYKADOWA 70-OSOB.	PCV	92,3
121	SALA WYKADOWA 70-OSOB.	PCV	96,3
122	SALA WYKADOWA 70-OSOB.	PCV	102,5
123	KLUBNA SCHOPIOWA	PL.GRESOWE	18,4
124	POL.POMOCN.	PL.GRESOWE	14,5
	RAZEM		854,8

LEGENDA

	LD - Przewód linii dozorowej HTKSHekw 1x2x0,8.
	LD - Przewód linii Elementów Kontrolno - Sterujących HTKSHekw 1x2x1,0 o PH90
	LS - Przewód linii sygnalowej HTKSHekw 1x2x1,0 o PH90
	Przewód HDQsekaw FE180 PH90
	Centralna sygnalizacja pożarowej POLON 4900
	Numer linii / Numer elementu
	Optyczna czujka dymu DOR-4046 w gnieździe G-40
	Lirowa czujka dymu DOP-6001 wraz z reflektorem
	Lirowa czujka ciepła FCS-LWM-1
	Uniwersalna czujka ciepła TUN 4046 w gnieździe G-40
	Niebieski kabel detektora LHD-BLUE
	Zasysająca czujka dymu FCS-320-TP1
	Sygnalizator akustyczny SA-KSN wraz z puszką PIP 3AN
	Sygnalizator akustyczno-opłychny zewnętrzny SAOZ - Pk wraz z puszką PIP 3 AN
	Element wielowojscowy kontroly EKW-4001
	Element kontrolno-sterujący EKS-4001
	Wskaznik zadzialania WZ-31
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
	Rezystor końcowy

NAZWA PROJEKTU	PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
OBIEKT	BUDYNEK DYDAKTYCZNY SGSP W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI	UL. SI.OWACKIEGO 52/54 01-976 WARSZAWA
INWESTOR	SZKOŁA GŁÓWNA SZCZEBY POŻARNICZEJ
WYKONAWCA	J&M Fire Group Sp. z o.o.
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA
ZAPROJEKTOWAŁ	Mateusz Zimny POMPIS
	Jacek Winiarek POMPIS
SPRAWDZIŁ	DATA SKALA NR RVS. OCENA 27.11.2017 1:150 3