



ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ :
ANTRESOLA

NR.	NAZWA POMIĘSZCZENIA	POBUDOWA	Pow. m ²
301	KALITA SCHODOWA	PL. BRESZCZAN PRÓŚL.	14,6
302	KOMUNIKACJA	PCV	39,4
303	POM. PRACOWNICZE	PCV	4,1
304	KABINA LEKTORÓW	WYRLDTWAWOMIA	6,8
305	POM. PRACOWNICZE	WYRLDTWAWOMIA	6,7
306	KABINA PROJEKCYJNA	PCV	10,3
307	KABINA LEKTORÓW	WYRLDTWAWOMIA	6,7
308	KABINA LEKTORÓW	WYRLDTWAWOMIA	6,8
309	WC	PL. CERAMICZNE	2,4
310	POM. PRACOWNICZE	PCV	21,1
	RAZEM		118,5

LEGENDA

	LD - Przewód linii dozоровей YNTKSYEKW 1x2x0,8.
	LD - Przewód linii Elementów Kontrolno - Sterujących HTKSHekw 1x2x1,0 o PH90
	LS - Przewód linii sygnalowej HTKSHekw 1x2x1,0 o PH90
	Przewód HDGsekw FE180 PH90
	Centralia sygnalizacji pożarowej POLON 4900
	Numer linii / Numer elementu
	Optyczna czujka dymu DOR-4046 w gnieździe G-40
	Linowa czujka dymu DOP-6001 wraz z reflektorem
	Linowa czujka ciepła FCS-LVMA-1
	Niebieski kabel detektora LHD4-BLUE
	Zasysająca czujka dymu FCS-320-TP1
	Sygnalizator akustyczny SA-KSN wraz z puszką PIP 3AN
	Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny SAOZ - Pk wraz z puszką PIP 3 AN
	Element kontrolno-sterujący EKS-4001
	Wskaznik zadziałania WZ-31
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001TM
	Rezystor końcowy

NAZWA PROJEKTU	PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ			
OBIEKT	BUDYNEK DYDAKTYCZNY SOSP W WARSZAWIE			
ADRES INWESTYCJI	UL. SŁOWACKIEGO 52/54, 01-976 WARSZAWA			
INWESTOR	SZKOŁA GŁÓWNA SŁOZEBY POZARNICZEJ			
WYKONAWCA	J&M Fire Group Sp. z o.o.			
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT ANTRESOLI			
ZAPROJEKTOWAŁ	Mateusz Ziorny			
	Jacek Właharek			
SPRAWDZIŁ	POPPIS			
	DATA	SKALA		
OCENA	15.11.2017	1:150	NR RYS.	5