



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :
PARTER

NR. NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ	Pow. m ²
1 WITROZAJD	PL.GRESOWE	5,6
2 HALL WIEZOSOWY	PL.GRESOWE	65,2
3 HALL	PL.GRESOWE	75,9
4 SCHODY WACHLARZOWE	PL.GRES.ANTYPSL.	10,0
5 DZWIÓG OSSOWY	PL.GRESOWE	4,3
6 KOMUNIKACJA	PL.GRESOWE	29,6
7 WC-KOBIET	PL.CERAMICZNE	4,1
8 WC-MĘCZCZYNI	PL.CERAMICZNE	16,4
9 POKOJ BIUROWY 3-OSOB.	PCV	22,9
10 SERWEROWNIA	PCV	11,7
11 SEKRETARIAT	PCV	22,4
12 GABINET	WNL. DYWAN.	32,9
13 KOMUNIKACJA	PL.GRESOWE	52,5
14 SZATNIA	PL.GRESOWE	41,9
15 SALA SEMINARIOWA 35 OS.	PCV	63,5
16 POKOJ NAUCZYCIELSKI	PCV	24,7
17 KLATKA SCHODOWA	PL.GRESOWE	18,4
18 PODZIEMNICZE	PCV	6,8
19 SALA SEMINARIOWA 35 OS.	PCV	63,5
20 SALA SEMINARIOWA 35 OS.	PCV	69,7
21 WITROZAJD	PL.GRESOWE	7,1
22 HALL	PL.GRESOWE	40,6
23 PARTERNA	PL.GRESOWE	17,7
24 WC-NIEFUNKCJON.	PL.GRESOWE	5,2
RAZEM		711,9

LEGENDA

	LD - Przewód linii dozorowej YnTKSkwkw 1x2x0,8.
	L26 - Przewód linii Elementów Kontrolno - Sterujących HTKSHskw 1x2x1,0 o PH90
	L5 - Przewód linii sygnalowej HTKSHskw 1x2x1,0 o PH90
	Przewód HDGsekw FE180 PH90
	Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900
	Numer linii / Numer elementu
	Optyczna czujka dymu DOR-40d6 w gnieździe G-40
	Linowa czujka dymu DOP-6001 wraz z reflektorem
	Linowa czujka ciepła FCS-LWM-1
	Uniwersalna czujka ciepła TUN 40d6 w gnieździe G-40
	Niebieski kabel detektora LHD4-BLUE
	Zasyssająca czujka dymu FCS-320-TP1
	Sygnalizator akustyczny SAK5N wraz z puszką PIP 3AN
	Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny SAOZ- Pk wraz z puszką PIP 3 AN
	Element wielowojściowy kontroli EMK-4001
	Element kontrolno-sterujący EKS-4001
	Wskaznik zaizolowania WZ-31
	Recepcyjny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
	Rezyser kotłowy

NAZWA PROJEKTU	PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
OBIEKT	BUDYNEK DYDAKTYCZNY SGSP W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI	UL. SŁOWACKIEGO 52/54 01-876 WARSZAWA
INWESTOR	SZKOŁA GŁÓWNA SŁOZBY POZARNICZEJ
WYKONAWCA	J&M Fire Group Sp. z o.o.
PRZEDEMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU
ZAPROJEKTOWAŁ	Mateusz Zimny Jacek Winarek
SPRAWDZIŁ	OCENA
	DATA SKALA NR RYS.
	27.11.2017 1:150 2