

Grupa obiektów	Obiekty budowlane, w których wymagane jest stosowanie:		
	SSP	DSO	SUG wodnych
Budynki handlowe lub wystawowe	jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m ²	jednokondygnacyjne, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 m ²	jednokondygnacyjne, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 m ²
	wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m ²	wielokondygnacyjne, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m ²	wielokondygnacyjne, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m ²
Teatry	teatry o liczbie miejsc powyżej 300	kina i teatry o liczbie miejsc powyżej 600	
Kina	kina o liczbie miejsc powyżej 600		
Budynki z miejscami gastronomicznymi	budynki o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300		budynki o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600
Sale widowiskowe i sportowe	sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1 500	sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1 500	
Szpitale	szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku	szpitale i sanatoria o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi	
	szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku		
Domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji	domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku		
Zakłady zatrudniające niepełnosprawnych	zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku		
Budynki użyteczności publicznej	budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe	budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe	budynki użyteczności publicznej wysokościowe
Budynki zamieszkania zbiorowego	budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200	budynki zamieszkania zbiorowego wysokie i wysokościowe lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200	budynki zamieszkania zbiorowego wysokościowe
	budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób nie przekracza trzech dób, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50		
Archiwa	archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych		
Muzea	muzea oraz zabytki budowlane, wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP		
Ośrodki elektronicznego przetwarzania danych	ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i urzędy obsługujące organy administracji rządowej		
Centrale telefoniczne	centrale telefoniczne o pojemności powyżej 10 000 numerów i centrale telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym		
Garaże	garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m ² lub obejmujące więcej niż jedną kondygnację podziemną		garaże zamknięte obejmujące więcej niż dwie kondygnacje podziemne lub znajdujące się poniżej drugiej kondygnacji podziemnej (wymagania nie stosuje się do strefy pożarowej garażu, która posiada bezpośredni wjazd lub wyjazd z budynku)
Stacje metra i kolei podziemnej	stacje metra i stacje kolei podziemnych	stacje metra i stacje kolei podziemnych	
Dworce i porty	dworce i porty, przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób	dworce i porty, przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób	
Banki	banki, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m ²		
Biblioteki	biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny		